水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月8日
採水地点	A. 白山配水池（白山浄水場系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		25.5 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0267 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009 mg/L
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0096 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0003 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.0 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.05 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	49.2 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.04 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	114 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.35
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0122 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0046 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.7 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月8日
採水地点	B. 白銀配水池（三島浄水場系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		22.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0319 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.012 mg/L
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0112 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0004 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.002 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.3 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.08 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	51.2 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.04 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	123 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.50
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0151 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0052 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月8日				
採水地点	C. 蟹沢配水池(蟹沢浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		13.6 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0083 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0010 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0039 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.9 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.59 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	14.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	136 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	244 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.3 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.90
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0006 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L	濁度	2 度以下	0.2 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0028 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判　　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月8日				
採水地点	1. むつ市川（白山浄水場系）				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		22.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0309 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011 mg/L
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0111 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0003 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.2 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.06 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.0 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	50.5 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.04 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	120 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.34
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0143 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0052 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	2. 下長（白山浄水場系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		23.6 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.06 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.15
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.6 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月7日				
採水地点	3. 不習(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		18.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.05 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.29
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判 定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	4. 鳥屋部（白山浄水場系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		21.5 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.07 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.18
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	5. 大蛇(白山浄水場系)

検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		24.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.05 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.5 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.50
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	6. 一川目（白山浄水場系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		23.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.06 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	1.0 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.14
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	7. 金矢(白山浄水場系)

検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		21.8 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.03 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.59
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	8. 浅水（白山浄水場系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		20.8 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.02 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.3 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.46
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月7日				
採水地点	9. 相内（白山浄水場系）				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		23.2 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.09 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.3 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.70
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月7日
採水地点	10. 山田(白山浄水場系)

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		21.2 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.08 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	1.0 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.38
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月7日				
採水地点	11. 楢舘(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		21.6 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.06 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.32
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月8日				
採水地点	12. 二又（白山浄水場系）				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		22.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.10 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.3 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.53
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月8日
採水地点	13. 白銀(三島浄水場系)

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		23.0 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0316 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.013 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0110 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0004 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.002 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.3 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.09 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.2 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51.0 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.04 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	118 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.56
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0150 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0052 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月8日
採水地点	14. 種差(三島浄水場系)

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		21.1 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.58 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	21.3 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.89
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月8日
採水地点	15. 青葉(蟹沢浄水場系)

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		19.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0108 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0014 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0048 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.8 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.54 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	14.5 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	136 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	239 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.94
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0009 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L	濁度	2 度以下	0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0037 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			

判 定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年7月8日
採水地点	16. 斗内（田子受水系）

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		19.6 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0005 mg/L
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.0002 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003 mg/L	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0002 mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.005 mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.0 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.58 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.05 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	24.3 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.02 mg/L	蒸発残留物	500 mg/L以下	74 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02 mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0004 mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001 mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005 mg/L
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0002 mg/L	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.70
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002 mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.0002 mg/L	色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.002 mg/L	濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0003 mg/L	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001 mg/L			

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年7月8日 ～ 令和7年7月23日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年7月7日				
採水地点	17. 島守(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		20.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.08 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.27
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年7月7日 ～ 令和7年7月23日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					