水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月5日
採水地点	A. 白山配水池(白山浄水場系)

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		28.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.75 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.8 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	53.1 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	123 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.19
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.9 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月5日				
採水地点	B. 白銀配水池（三島浄水場系）				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		27.1 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.79 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	54.7 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	121 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.39
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年8月5日
採水地点	C. 蟹沢配水池(蟹沢浄水場系)

検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		13.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.93 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.0 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	146 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	252 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.77
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月5日				
採水地点	1. むつ市川(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		25.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.78 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001 mg/L
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.22
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.15 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	2. 下長(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		27.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.78 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.18
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.7 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判 定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年8月4日
採水地点	3. 不習（白山浄水場系）

検　査　項　目	水質基準値等	検　査　結　果	検　査　項　目	水質基準値等	検　査　結　果
水温		22.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.86 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.7 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.7 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.33
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	4. 鳥屋部（白山浄水場系）				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		25.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.80 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.6 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.32
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	5. 大蛇（白山浄水場系）				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		28.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.86 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.5 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.7 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.49
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	6. 一川目（白山浄水場系）				
検　査　項　目	水質基準値等	検　査　結　果	検　査　項　目	水質基準値等	検　査　結　果
水温		26.7 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.78 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.32
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	7. 金矢(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		25.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.83 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.7 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.65
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日
採水地点	8. 浅水（白山浄水場系）

検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		23.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌（定性）	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.81 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.8 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.7 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.58
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日
採水地点	9. 相内(白山浄水場系)

検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		26.9 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.90 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.70
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日
検査機関	八戸圏域水道企業団　浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	10. 山田(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		24.2 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.90 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.47
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判 定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	11. 楢舘(白山浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		25.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.89 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.46
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年8月5日
採水地点	12. 二又(白山浄水場系)

検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		26.2 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.91 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.5 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.7 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.36
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.14 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				

判　定	水質基準に適合する
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10
備考	

水質検査結果書

採水年月日	令和7年8月5日				
採水地点	13. 白銀(三島浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		27.5 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.79 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.33
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判 定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月5日				
採水地点	14. 種差(三島浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		24.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.47 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	21.4 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.76
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判　定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和7年8月5日				
採水地点	15. 青葉(蟹沢浄水場系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		21.4 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.81 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.81
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判 定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年8月5日				
採水地点	16. 斗内(田子受水系)				
検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果	検 査 項 目	水質基準値等	検 査 結 果
水温		22.0 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.57 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	24.1 mg/L
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	71 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.62
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判 定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	令和7年8月4日				
採水地点	17. 島守(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		25.3 ℃	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 CFU/mL以下	0 CFU/mL	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	
大腸菌(定性)	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		銅及びその化合物	1 mg/L以下	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004 mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.91 mg/L	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.9 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8 mg/L
ベンゼン	0.01 mg/L以下		pH値	5.8以上8.6以下	7.28
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12 mg/L	味	異常でないこと	異常なし
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3 mg/L
臭素酸	0.01 mg/L以下				
判定	水質基準に適合する				
検査期日	令和7年8月4日 ～ 令和7年8月27日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 浄水課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					