# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | A. 白山配水池（白山浄水場系） |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 17.5 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0190 mg/L |
| 大腸菌（定性） | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.006 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.0073 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0004 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.05 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10.0 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.91 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.3 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | 0.03 mg/L | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 42.3 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 99 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.45 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.0069 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.004 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0044 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.7 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | B. 白銀配水池（三島浄水場系） |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 12.0 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0009 mg/L |
| 大腸菌（定性） | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.0002 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0007 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 18.4 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 4.75 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 22.0 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.02 mg/L | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 164 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 276 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.80 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | C. 蟹沢配水池（蟹沢浄水場系） |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 14.7 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0153 mg/L |
| 大腸菌（定性） | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.0044 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0023 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 12.2 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 3.42 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 13.0 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.02 mg/L | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 99.7 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 182 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.4 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.80 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.0040 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0046 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.6 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | 1. むつ市川（白山浄水場系） |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 20.4 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0252 mg/L |
| 大腸菌（定性） | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.008 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.0099 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0004 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.04 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 10.1 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.93 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.3 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | 0.03 mg/L | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | 44.1 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 104 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.52 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.07 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.0094 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0055 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 2. 下長(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 18.3 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.94 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.3 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.46 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.6 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 3. 不習(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 18.9 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.92 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.61 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 4. 鳥屋部(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 19.6 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.95 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.48 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 5. 大蛇(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 21.6 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.93 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 11.9 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.77 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 6. 一川目（白山浄水場系） |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 19.9 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌（定性） | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.95 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.2 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.44 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.5 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 7. 金矢(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 21.1 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.94 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.02 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.12 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 8. 浅水(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 20.1 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.93 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.0 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.84 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 9. 相内(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 21.4 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.96 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.3 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.10 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 10. 山田（白山浄水場系） |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 17.5 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌（定性） | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.95 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.0 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.75 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 11. 楢舘(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 20.1 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.95 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.8 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.74 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | 12. 二又(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 21.6 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.95 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.7 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.68 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.4 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | 13. 白銀(三島浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 15.0 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0009 mg/L |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.0002 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0007 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 18.0 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 4.77 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 22.0 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.02 mg/L | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 162 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 271 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.83 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0002 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | 14. 種差(三島浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 20.0 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 4.49 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 21.2 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.83 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | <0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.2 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | 15. 青葉(蟹沢浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 19.0 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0182 mg/L |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.003 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 0.0051 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0029 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 0.02 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 12.2 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 3.39 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.8 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.02 mg/L | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 101 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 181 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.4 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.82 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.08 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 0.0044 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 0.002 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | 0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0058 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.6 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月6日 |
| 採水地点 | 16. 斗内(田子受水系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 17.9 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0005 mg/L |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | <0.0003 mg/L | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | <0.0002 mg/L |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | <0.00005 mg/L | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 0.0002 mg/L |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | <0.01 mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.005 mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 6.3 mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.57 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | <0.05 mg/L | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 5.0 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | <0.02 mg/L | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 24.1 mg/L |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 72 mg/L |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | <0.02 mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | <0.0004 mg/L | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | <0.001 mg/L | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | <0.0005 mg/L |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | <0.000002 mg/L | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | <0.2 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | <0.001 mg/L | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.77 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.06 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | <0.0002 mg/L | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | <0.002 mg/L | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 0.0003 mg/L | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月6日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |

# 水 質 検 査 結 果 書

| | |
|---|---|
| 採水年月日 | 令和8年10月5日 |
| 採水地点 | 17. 島守(白山浄水場系) |

| 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 | 検 査 項 目 | 水質基準値等 | 検 査 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | | 20.8 ℃ | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 CFU/mL | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | |
| 大腸菌(定性) | 検出されないこと | 陰性 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 亜鉛及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/L以下 | | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | <0.004 mg/L | 銅及びその化合物 | 1 mg/L以下 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 0.95 mg/L | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12.1 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | 1 mg/L以下 | | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.000050 mg/L以下 | | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.9 mg/L |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.57 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 0.10 mg/L | 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 色度 | 5 度以下 | <0.5 度 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 濁度 | 2 度以下 | <0.1 度 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.3 mg/L |

| | |
|---|---|
| 判　定 | 水質基準に適合する |
| 検査期日 | 令和8年10月5日 ～ 令和8年10月22日 |
| 検査機関 | 八戸圏域水道企業団　浄水課<br>青森県八戸市南白山台1-11-10 |
| 備考 | |